



MBM s.r.l.

Via Marmolada 35, 20095 Cusano Milanino (Mi)

Tel. 0039-02-66403096 R.A.

Fax 0039-02-66403088


E-mail: [mbmitalia@mbmitalia.it](mailto:mbmitalia@mbmitalia.it)<http://www.mbmitalia.com>**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

Numero: 130107UNICOOKER

<b>1. Codice di identificazione unico del prodotto:</b> UNICOOKER	
<b>2. Numero di tipo:</b> Per il numero di lotto e l'anno di produzione vedere la parte metallica	
<b>3. Uso previsto del prodotto da costruzione in accordo alla UNI EN 14800: 2007</b> Collegamento di apparecchi domestici che utilizzano combustibili gassosi	
<b>4. Nome e indirizzo del fabbricante:</b> MBM s.r.l. Via Marmolada 35, 20095 Cusano Milanino (Mi) Tel 0039-02-66403096 R.A. Fax 0039-02-66403088 E-mail: <a href="mailto:mbmitalia@mbmitalia.it">mbmitalia@mbmitalia.it</a> <a href="http://www.mbmitalia.com">http://www.mbmitalia.com</a>	
<b>5. Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'articolo 12, par. 2:</b> Non applicabile	
<b>6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:</b> 3	
<b>7.</b> L'ISTITUTO IMQ, ORGANISMO NOTIFICATO N° 0051 ha effettuato le prove di tipo per le caratteristiche rilevanti del prodotto.	
<b>8. Prestazioni dichiarate:</b>	
Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Collaudo di schiacciamento	Superato
Resistenza alla pressione interna	6 bar
Resistenza al piegamento longitudinale	Superato
Carico Massimo per la deformazione consentita	1000 N
Tolleranze dimensionali	Conforme
Resistenza all'impatto	Superato
Resistenza alla penetrazione	Superato
Comportamento elettrostatico	0,232 $\Omega$ /m
Tenuta	Inferiore 10 cm <sup>3</sup> /h
Efficacia	1,81 m <sup>3</sup> /h
Resistenza meccanica	6 bar
Permeabilità	Inferiore a 10 cm <sup>3</sup> /h
Tenuta (in caso di fuoco)	650° per 30'
Durata	Superato

Le prestazioni del prodotto di cui ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate al punto 8.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante id cui al punto 4.

<b>Data</b> Cusano Milanino, 01 Luglio 2013	<b>Firma del Legale Rappresentante</b> Giovanni Marusi 
--	--

## CERTIFICATO DI PROVA

CPD - 0181

Ai sensi dell'art. 6, DPR n. 246/93, come modificato dal DPR n. 499/97, attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione - CPD), come modificata dalla Direttiva 93/68/CEE, si dichiara che un campione del prodotto qui di seguito specificato:

### TUBI METALLICI CORRUGATI DI SICUREZZA PER IL COLLEGAMENTO DI APPARECCHI DOMESTICI CHE UTILIZZANO COMBUSTIBILI GASSOSI


Marca: MBM  
Modello e Tipo: UNICOOKER / TYPE 01  
Diametro nominale: DN 12

costruito da:

**M.B.M. S.r.l.**  
VIA MARMOLADA, 35  
20095 CUSANO MILANINO MI

è stato sottoposto con esito positivo alle prove di tipo iniziali (ITT) descritte nell'allegato rapporto di prova 06SI00078 e pertanto che per esso risultano soddisfatte le prescrizioni descritte nell'Allegato ZA della norma :

EN 14800 : 2007

  
IMQ  
Direttore Tecnico CPD  
(Ing. V. Baggio)

Milano, 2009-03-25

Questo Certificato di prova, rilasciato dall'IMQ S.p.A. in qualità di laboratorio notificato per la direttiva 89/106/CEE, non implica alcun giudizio circa la conformità della effettiva produzione.

Questo documento può essere riprodotto senza preventiva autorizzazione da parte dell'IMQ purché in forma integrale (certificato + allegato).